

STYRNING FUKT/TEMPERATUR

Apparatskåp för styrning av markanläggningar. Styrningen sker med fukt och temperaturstyrning. Utrustade med 10 A eller 16 A avsäkring jordfelsbrytare och Eberle styrning. Apparatskåp kan anpassas och utrustas efter önskemål, exempel kan vara Summalarm, driftindikering, DUC och M-Bus.

Vid styrning fukt och temperatur startar anläggningen endast vid de faktiska tillfällen den behöver arbeta. Denna styrning har en optimal driftsekonomi.

Marksensorer installeras i marknivå, en för temperatur och en för fukt.

Art.nr	Installation
89 827 25	EVP 110-Mark 1x10A
89 827 26	EVP 116-Mark 1x16A
89 827 27	EVP 310-Mark 3x10A
89 827 28	EVP 316-Mark 3x16A
89 827 29	EVP 320-Mark 3x20A
89 827 30	EVP 610-Mark 6x10A
89 827 31	EVP 616-Mark 6x16A
89 827 32	EVP 620-Mark 6x20A
89 356 57	EVP 910-Mark 9x10A
89 356 58	EVP 916-Mark 9x16A
89 356 59	EVP 920-Mark 9x20A
89 356 60	EVP 1210-Mark 12x10A
89 356 61	EVP 1216-Mark 12x16A
89 356 62	EVP 1220-Mark 12x20A



Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se