

STYRNING FUKT/TEMPERATUR

Apparatskåp för styrning av takanläggningar. Styrningen sker med fukt och temperaturstyrning. Utrustade med 10 A eller 16 A avsäkring, jordfelsbrytare och Eberle styrning. Apparatskåp kan anpassas och utrustas efter önskemål, exempel kan vara Summalarm, driftindikering, DUC och M-Bus.

Vid styrning fukt och temperatur startar anläggningen endast vid de faktiska tillfällen den behöver arbeta. Denna styrning har en optimal driftsekonomi.

Fuktgivaren placeras i rännan och tempgivaren i norrläge.

Art.nr	Installation
89 827 17	EVP 110-Tak 1x10A
89 827 18	EVP 116-Tak 1x16A
89 827 19	EVP 310-Tak 3x10A
89 827 20	EVP 316-Tak 3x16A
89 827 21	EVP 320-Tak 3x20A
89 827 22	EVP 610-Tak 6x10A
89 827 23	EVP 616-Tak 6x16A
89 827 24	EVP 620-Tak 6x20A
89 356 28	EVP 910-Tak 9x10A
89 356 29	EVP 916-Tak 9x16A
89 356 30	EVP 920-Tak 9x20A
89 356 31	EVP 1210-Tak 12x10A
89 356 32	EVP 1216-Tak 12x16A
89 356 33	EVP 1220-Tak 12x20A



Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5, 931 57 Skellefteå

Telefon: +46 (0)910-70 21 88

E-post: info@evp.se

www.evp.se