

Installationsprotokoll EVP-STR 15/30

Dokumentera artikelnummer och längd på respektive sling

Säkring nr	Kabel nr	Kabellängd	Isolationsmotstånd		Ström (A)	
			Min	10Mohm		
Nr 1						
Nr 2						
Nr 3						
Nr 4						
Nr 5						
Nr 6						
Nr 7						
Nr 8						
Nr 9						
Nr 10						
Nr 11						
Nr 12						
Nr 13						
Nr 14						
Nr 15						
Nr 16						
Nr 17						
Nr 18						
Nr 19						
Nr 20						
Nr 21						

Protokoll upprättat för fastigheten:

Kort beskrivning av fastighetens system:

Okulärbesiktning av värmekabel

OK Fel Åtgärdat

Anläggningen dokumenterad med foto/skiss

Kontroll av eventuella dosor

OK Fel Åtgärdat

Kontroll av märk- och varningsskyltar

OK Fel Åtgärdat

Kontroll av styrning och styrsystem

OK Fel Åtgärdat

Einstallationen utförd av:

Datum:

Servicetekniker:

Signatur:

Garantivillkor

5år på värmekabel EVP-STR 15/30

Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen är utförd av behörig elinstallatör.

Garantin gäller ej om felet har uppstått som ett resultat av användning av felaktigt material och konstruktion eller som ett resultat av monteringsfel.

Om materialfel skulle uppstå under garantitiden förbinder sig Elvärmeprodukter AB att reparera skadan utan kostnad för köparen.

Elvärmeprodukter åtar sig även att återställa ytbeläggningen till sitt ursprungliga skick efter genomförd reparation.

För att kunna laga felet måste köparen ha sparat eller ha tillgång till det befintliga ytmaterial.

För det fall då garantin skall tas i anspråk skall faktura och installationsprotokoll uppvisas.

10 år på Elvärmeprodukters styrning & apparatskåp för EVP-STR 15/30

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke behörig elinstallatör.

Garantin gäller ej skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet.

För det fall då ett materialfel som omfattas av garantin uppstår skall Elvärmeprodukter meddelas.

För det fall då garantin skall tas i anspråk skall faktura och installationsprotokoll uppvisas.